## OMP report for 4/28/2018

| | OMP | Total BPA BA Wind Gen | Total BPA BA Thermal Gen |
|---|---|---|---|
| | Request | | |
| HE01 | 0 | 3648 | 1205 |
| HE02 | 0 | 3689 | 1216 |
| HE03 | 0 | 3584 | 1221 |
| HE04 | 0 | 3540 | 1223 |
| HE05 | 0 | 3464 | 1226 |
| HE06 | 0 | 3359 | 1232 |
| HE07 | 0 | 3080 | 1243 |
| HE08 | 0 | 2992 | 1258 |
| HE09 | 0 | 3060 | 1252 |
| HE10 | 0 | 3149 | 1257 |
| HE11 | 0 | 3206 | 1269 |
| HE12 | 0 | 2961 | 1301 |
| HE13 | 0 | 2906 | 1371 |
| HE14 | 0 | 2695 | 1435 |
| HE15 | 0 | 2535 | 1462 |
| HE16 | 0 | 2213 | 1472 |
| HE17 | 0 | 2076 | 1470 |
| HE18 | 0 | 2118 | 1454 |
| HE19 | 0 | 2315 | 1445 |
| HE20 | 0 | 2632 | 1437 |
| HE21 | 0 | 2499 | 1438 |
| HE22 | 0 | 2532 | 1453 |
| HE23 | 0 | 2671 | 1448 |
| HE24 | 119 | 2080 | 1442 |
| Day Total (MWh) | 119 | | |
| CUMM (MWh)* | 120 | | |

* Cumulative totals for period Jan 1, 2018 to December 31, 2018

Comments:

OMP was activated from HE24. Hour averages are computed from the 50th minute to account for system ramping. Cumulative total includes 1 MW request on 3/28/2018 for OMP test.

All data presented is operational data for informational purposes only. Billing information